

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю, ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком,
Приморско-Ахтарском, Каневском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ст. Брюховецкая
(место составления акта)

" 23 " августа 2019 г.
(дата составления акта)
10:00 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
№ 415

По адресу/адресам: **Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9.**
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 415р-28-2019 от 16.07.2019 заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Гречаной Татьяны Викторовны _____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ плановая/выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район. (МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»); _____

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____ 17 рабочих дней /- _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском,
Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

16.07.2019г. уведомлена о проверке, копию распоряжения получила, что подтверждается личной
подписью заведующей; с распоряжением ознакомлена

заведующая Погородняя К.А. _____ 01.08.2019г. в 11:00 ч.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший специалист 1 разряда Лебедева Ольга Владимировна,
Привлечены к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующие лица:

- главный врач, Кадыков Александр Петрович, врач педиатр Емельяненко Ирина Юрьевна, врач по
общей гигиене Жила Юлия Викторовна, химик-эксперт Мирошниченко Татьяна Юрьевна, помощник врача
по общей гигиене Коршикова Татьяна Сергеевна, представители ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае" (Тимашевский филиал), аттестат аккредитации № RA.RU. 710012, выданный

07.09.2015г. Федеральной службой по аккредитации, срок действия- бессрочно).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая Погородняя Кристина Алексеевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Перед началом проверки: заведующей Погородней Кристине Алексеевне предъявлено служебное удостоверение специалиста: старшего специалиста 1 разряда Лебедевой Ольги Владимировны № 633 от 01.06.2015 г.

В ходе проведения проверки с 01.08.2019г.: заведующей представлены документы:

- реквизиты учреждения
- договор об организации медицинского обслуживания воспитанников с ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» Минздрава Краснодарского края, от 15.02.2019 г. (на базе медблока ДС, лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-23-01-006084 от 30.07.2013 года);
- список сотрудников и личные медицинские книжки,
- приказ о назначении руководителя ДС на должность.
- хозяйственные договора на водоснабжение с МУП «Комунальник» от 29.12.2018г, на вывоз твёрдых бытовых отходов с ООО «Брюховецкая- Чистая станица» от 09.01.2019г, на дератизацию с ООО «Дезинфекционист плюс» от 01.07.19г. с актами выполненных работ;
- режим дня по группам, наполняемость групп, площади игровых,
- договор № ОКЭФ от 12.04.2019 на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Тыркиной Галиной Георгиевной, договор безвозмездного пользования № 1 от 14.05.2019г помещений пищеблока;
- приказ о создании бракеражной комиссии.

МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» имеет:

- санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 23.КК.14.000.М.000908.02.12 от 15.02.2012 года.
- лицензия на образовательную деятельность № 03674 от 29.03.2012 года,
- Устав МБДОУ ДС № 18 «Солнышко».

В детском саду МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» ИНН 2327006607, ОГРН 1022303524022, функционирует 3 группы, из них 2 дошкольных группы и 1 группа раннего возраста для детей до 3-х лет. Детей по списку в ДС 47 человек, присутствовало на день обследования 30 человек. Переуплотнённости в ДС не отмечено.

Территория ДДУ огорожена, спланирована, озеленена, оборудована площадка для сбора мусора и пищевых отходов, для сушки белья. Имеется два входа въезда. **Но:** твердое покрытие дорожек ведущих к зданию детского сада от игровых площадок групп, двора и отмостки вокруг здания в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, частично разрушено, неровное, с выбоинами, ямами и буграми, что может стать причиной травматизма среди детей и персонала, нарушение п.п.1.1, 3.8, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Групповые площадки имеют игровое оборудование, исправно, павильоны для игр детей в ненастную погоду, песочницы закрываются. **Но:** теньевые навесы для защиты детей от солнца и осадков изготовлены из металлопластика, закрыты с 4-х сторон (согласно СанПиН с 3-х сторон), не имеют распашных (раздвижных) окон, перегреваются, невозможно эффективно проветрить, затруднен воздухообмен, создается угроза повышения концентрации вредных веществ в воздухе; нет возможности использовать их по назначению, нарушение п.п.1.1, 3.9, 3.10, 4.15, 8.5, 8.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Имеется спортивная площадка. Дератизационные мероприятия проводятся по договору специализированной организацией и организуются собственными силами механическими методами. Признаки присутствия грызунов не обнаружены. Санитарное состояние территории удовлетворительное. ТБО и пищевые отходы вывозятся по договору.

Здание ДДУ типовое, 1 этажное, кирпичное, групповые ячейки имеет необходимый набор

помещений, принцип групповой изоляции соблюдается. Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, стационарная мебель в группах закреплена, столы, стулья имеют ростовую маркировку. Естественное и искусственное освещение помещений для пребывания детей достаточное, в игровых комнатах используют люминесцентные лампы, имеются солнцезащитные устройства – жалюзи.

Отопление в ДДУ водяное от собственной котельной на газе. Воздушно тепловой режим соблюдается, отопительные приборы закрыты; имеются фрамуги, форточки, находятся в рабочем состоянии, проветривание проводится регулярно. **Но:** не проведено засетчивание окон (форточек) в помещениях детского сада, нарушение п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Здание ДС канализовано, канализация местная на выгреб, холодное водоснабжение централизованное от водопровода с. Большой Бейсуг, горячее водоснабжение от электроводонагревателей, на пищеблоке от газовой колонки. Все системы исправны, перебоев в подаче воды не отмечено. Санитарное состояние помещений ДС удовлетворительное, уборочного инвентаря на группах достаточно, промаркирован; хранится правильно (в специальных шкафах), для чистки ковров имеется пылесос. Моющими и дезсредствами обеспечены, используют прогресс, самаровка, имеются документы о качестве и госрегистрации. В ДС имеется туалет для персонала, кладовая для хозяйственных нужд. Прачечная собственная, расположена в здании ДС, имеет необходимый набор помещений, поточность соблюдается, оборудования достаточно, исправно. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями и полотенцами, предметами личной гигиены, наматрасниками.

Медицинское обслуживание воспитанников ДС осуществляет по договору об организации медицинского обслуживания воспитанников ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» Минздрава Краснодарского края, от 15.02.2019 г. (на базе медблока ДС, лицензия на медицинскую деятельность имеется № ЛО-23-01-006084 от 30.07.2013 года). Имеется средний медработник в детском саду (работник ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗКК) на 0,25 ставки имеется.

Медицинский блок находится в здании детского сада, состоит из: кабинет медработника, процедурная, изолятор с туалетной комнатой, имеется отдельный вход с улицы. Обеспечены помещения горячей и холодной проточной водой, укомплектованы мебелью и оборудованием. Помещения подготовлены к работе в соответствии с требованиями и, по договору о передаче в безвозмездное пользование имущества, переданы ГБУЗ «Брюховецкая ЦРБ» МЗКК для осуществления деятельности.

Организует питание в детском саду ИП Тыркина Галина Георгиевна, согласно договора № ОКЭФ от 12.04.2019 на оказание услуг по организации горячего питания с ИП Тыркиной Галиной Георгиевной, договора безвозмездного пользования № 1 от 14.05.2019г помещений пищеблока. Приказ о создании бракеражной комиссии имеется. Пищеблок собственный ДС, работает на сырье, расположен в отдельном здании, имеет в своём составе варочный цех с зоной раздачи, цех МС-РС, цех ОС, мочная кухонной посуды, холодильное оборудование. Имеется кладовая для хранения сыпучих продуктов и подвал для хранения овощей, оборудованы стеллажами, пищеблок и кладовая сыпучих продуктов сплитсистемами, приборами для контроля температуры и влажности в помещениях; холодильное, технологическое оборудование на пищеблоке исправно. Журналы бракеража готовой кулинарной продукции ведется. Контроль за качеством готовой пищи проводится. Примерное меню утверждено заведующей, на день обследования соблюдается.

Сотрудников в ДС 12 человек. Личные медицинские книжки персонала предоставлены, медосмотр и гигиеническое обучение сотрудники проходят в установленные сроки.

На объекте с 01. 08.2018г в ходе плановой проверки, с участием представителей экспертной организации, отобраны и отправлены для исследования в аккредитованную испытательную лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (Тимашевский филиал), пробы с объектов внешней среды: смывы, пробы воды питьевой, почвы на микробиологические, паразитологические и санитарно химические показатели. Выполнены экспресс-методы, экспертиза мебели, проведены замеры микроклимата, освещенности, воздуха закрытых помещений.

22.08.2019 в 10:00 (в Брюховецкую специалисту проводившему проверку) поступило экспертное заключение № 427 от 09.08.2019 (входящий № 3215 от 22.08.2019) по результатам лабораторных испытаний (измерений) с протоколами испытаний. по результатам лабораторного контроля (входящий № 3215 от 22.08.2019), выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) по поручению ТО № 347 от 17.07.2019г. установлено, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводных кранов в МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» по цветности (протокол № 5802/2/Т от 02.08.2019г, экспертное заключение № 427 от 09.08.2019, цветность допустимый уровень не более 20град., обнаруженная концентрация - 26,6 град.) и по микробиологическим показателям (обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные бактерии (ТКБ), протоколы № 5803/4/Т, № 5804/4/Т от 03.08.2019г), по норме не допускаются), не соответствуют требованиям п.п.3.3, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, что создает угрозу здоровью детей и персонала, нарушение п.п.9.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; Другие результаты испытаний (измерений) соответствуют требованиям СанПиН. О результатах испытаний и экспертиз заведующая Погородняя К.А. уведомлена 22.08.2019г.

26.08.2019г - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) будет произведен повторный отбор проб воды питьевой в ДС для подтверждения результатов испытаний согласно СанПиН 2.1.4.1074-01.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

1. ст.ст.11, 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п. 1.1, 3.8, 3.9, 3.10, 3.21, 4.15, 6.21, 8.5, 8.8, 17.9, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

1.1. не проведено засетчивание окон (форточек) в помещениях детского сада, нарушение п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.2. в туалетных не предусмотрены вешалки для детских полотенец для ног согласно списочному составу детей, хранят их в хозяйственном шкафу, нарушение п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.3. твердое покрытие дорожек ведущих к зданию детского сада от игровых площадок групп, двора и отмостки вокруг здания в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, частично разрушено, неровное, с выбоинами, ямами и буграми, что может стать причиной травматизма среди детей и персонала, нарушение п.п.1.1, 3.8, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

1.4. теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков изготовлены из металлопластика, закрыты с 4-х сторон (согласно СанПиН с 3-х сторон), не имеют распашных (раздвижных) окон, перегреваются, невозможно эффективно проветрить, затруднен воздухообмен, создается угроза повышения концентрации вредных веществ в воздухе; нет возможности использовать их по назначению, нарушение п.п.1.1, 3.9, 3.10, 4.15, 8.5, 8.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

За выявленные нарушения несет ответственность МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» и заведующая Погородняя К.А., данное нарушение квалифицируется по ст. 6.4 КоАП РФ.

2. ст.ст.11, 19 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, п.п.9.3 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.п.3.3, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения":

- по результатам лабораторного контроля (входящий № 3215 от 22.08.2019), выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) по поручению

ТО № 347 от 17.07.2019г. установлено, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводных кранов в МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» по цветности (протокол № 5802/2/Т от 02.08.2019г, экспертное заключение № 427 от 09.08.2019, цветность допустимый уровень не более 20град., обнаруженная концентрация - 26,6 град.) и по микробиологическим показателям (обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные бактерии (ТКБ), протоколы № 5803/4/Т, № 5804/4/Т от 03.08.2019г), по норме не допускаются), не соответствуют требованиям п.п.3.3, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, что создает угрозу здоровью детей и персонала, нарушение п.п.9.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст. 19 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

За выявленные нарушения несет ответственность заведующая Погородняя К.А., данное нарушение квалифицируется по ст. 6.5 КоАП РФ.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **не проверялось.**

- **нарушений не выявлено: по нормативно-правовым актам, указанным в п.10 распоряжения № 415р-28-2019 от 16.07.2019:**

- ст.ст.17, 28, 29, 34, 35, 36, п. 3 ст.39 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 23.02.2013 №15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака";

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», принят решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. решением Комиссии ТС от 23.09.2011 № 797;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", утв. решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41;

- СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.06.2016 № 81;

- СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.08.2014 № 50;

- СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65;

- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 60;

- СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика острых кишечных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 09.10.2013 № 53;

- СП 3.1.2.3117-13 "Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63;

- СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013 № 57;


- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.04.2003;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003;

- СП 3.5.1378-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности", утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля

внесена, (заполняется при проведении выездной проверки):



Лебедева О.В.

(подпись проверяющего)



Погородняя К.А.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует:
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 213п-28-2019 от 23.08.2019г., экспертное заключение № 427 от 09.08.2019г. с протоколами испытаний.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____  Лебедева О.В. _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ заведующая Погородняя Кристина Алексеевна _____



" 23 " августа 2019 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 23 » августа 2019 г. № 213 п-28-2019

ст. Брюховецкая
(место составления)

При проверке: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район. (МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»). Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9. ОГРН 1022303524022, МИ ФНС № 4 по КК.

(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

расположенного по адресу: Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9.

выявлены нарушения **санитарного законодательства**, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть): Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения":

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

- 1.1. не проведено засчетчивание окон (форточек) в помещениях детского сада, нарушение п.17.9 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 1.2. в туалетных не предусмотрены вешалки для детских полотенец для ног согласно списочному составу детей, хранят их в хозяйственном шкафу, нарушение п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 1.3. твердое покрытие дорожек ведущих к зданию детского сада от игровых площадок групп, двора и отмостки вокруг здания в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, частично разрушено, неровное, с выбоинами, ямами и буграми, что может стать причиной травматизма среди детей и персонала, нарушение п.п.1.1, 3.8, 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 1.4. тентовые навесы для защиты детей от солнца и осадков изготовлены из металлопластика, закрыты с 4-х сторон (согласно СанПиН с 3-х сторон), не имеют распашных (раздвижных) окон, перегреваются, невозможно эффективно проветрить, затруднен воздухообмен, создается угроза повышения концентрации вредных веществ в воздухе; нет возможности использовать их по назначению, нарушение п.п.1.1, 3.9, 3.10, 4.15, 8.5, 8.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 № 52-ФЗ от 30.03.1999;
- 1.5. по результатам лабораторного контроля (входящий № 3215 от 22.08.2019), выполненного ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" (Тимашевский филиал) по поручению ТО № 347 от 17.07.2019г. установлено, пробы питьевой воды, отобранные из водопроводных кранов в МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» по цветности (протокол № 5802/2/Т от 02.08.2019г, экспертное заключение № 427 от 09.08.2019, цветность допустимый уровень не более 20град., обнаруженная концентрация - 26,6 град.) и по микробиологическим показателям (обнаружены общие колиформные бактерии (ОКБ), термотолерантные бактерии (ТКБ), протоколы № 5803/4/Т, № 5804/4/Т от 03.08.2019г), по норме не допускаются, не соответствуют требованиям

п.п.3.3, 3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, что создает угрозу здоровью детей и персонала, нарушение п.п.9.3, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; ст. 19 № 52-ФЗ от 30.03.1999;

устранить нарушения в срок до «20» апреля 2020 г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: **МБДОУ ДС № 18 «Солнышко», в лице законного представителя - заведующей Погородней Кристины Алексеевны.**

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Старший специалист 1 разряда ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах


(Должность лица, выдавшего предписание)



(подпись)

О.В.Лебедева.
(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден



Погородняя К.А.

(подпись, ФИО)