

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

« 15 » апреля 2016 г.

№ 62 п-27-2016

ст. Брюховецкая
(место составления)

При проверке: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 18 «Солнышко» с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район (МБДОУ ДС № 18 «Солнышко»). Брюховецкий р., с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9. ОГРН 1022303524022, МИФНС № 4 по КК.

(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

расположенного по адресу: **Брюховецкий район, с. Большой Бейсуг, ул. Деркача, 9.**

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей (нужное подчеркнуть): Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья", СП 3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей:

1.1. площадка для сбора мусора расположена на расстоянии менее 15м от здания пищеблока (фактически 2-3 м), п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.2. ежегодная в весенний период смена песка на игровых площадках детей не проведена (песок в песочницах отсутствует), отсутствуют крышки к песочницам, п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;

1.3. пол, ступеньки на входе в теневые навесы групп (например, средняя группа) шаткий, с дырами, щелями; покрытие части дорожек для выхода детей на площадки и отмосток здания ДС полуразрушено (ямы, неровности), что может служить причиной травматизма детей и не исключает проникновение грызунов в здание; п.1.1, 3.8, 3.10, 3.12, 3.21, 4.24, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13,

1.4. на пищеблоке стены влажные, покрыты потёками воды, вентиляция не эффективна, форточек недостаточно по площади помещений, в помещении моечной кухонной посуды и цехов МС и ОС форточки отсутствуют, что способствует повышению содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны производственных помещений, п.4.7, 8.1, 8.4, 8.5, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.4.1-4.5, 4.9 СанПиН 2.3.6.1079-01;

1.5. в личных медицинских книжках персонала на день проверки 04.04.2016г отсутствуют результаты обследования на брюшной тиф у 4-х человек (Погородняя О.Н., Иваха Т.Я., Дмитриева Л.В., Иванова Р.П.), к работе допущены, п.19.1, 19.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.1.3, 2.1, 6.1, 7.1, 7.4, 7.6 СП 3.1./3.2.3146-13;

1.6. По результатам лабораторного контроля, проведённого Тимашевским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» по поручению ТО Роспотребнадзора обнаружено: по результатам исследования готовых блюд на калорийность и химический состав коэффициент выполнения блюда «компот из с/ф» по анализу ниже заявленной по раскладке, занижена калорийность блюда, по меню-раскладке калорийность 116,2 ккал, фактически по анализу – 83,32 ккал, что не соответствует меню-раскладке, не соблюдается рецептура и технология приготовления блюда в соответствии с технологической картой (протокол испытаний № 2542/2/Т-2547/2/Т от 08.04.2016г.). п.п.15.5, 15.9, 1.1, 1.2, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13; п.1.3, 2.1, 5.3, 6.1 СП 3.1./3.2.3146-13.

устранить нарушения в срок до «18» января 2017 г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до «18» января 2017 г.

3. Ответственным за выполнение предписания является: **МБДОУ ДС № 18 «Солнышко» в лице законного представителя - заведующей Погородней Кристины Алексеевны.**
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

4. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена в соответствии с действующим законодательством.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

**Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-
Ахтарском, Каневском районах**
(Должность лица, выдавшего предписание)



О.В.Лебедева.
(ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден



(подпись, ФИО)

Погородняя К.А.

15.04.2016 г.

(дата)